

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym Nr 3 w Czechowicach – Dzierżicach”.

Pytanie 1:

Przełożenie kolidującej linii kablowej – w projekcie budowlanym branża elektryczna w pkt. 1.3.4 – zawarto informacje o konieczności przebudowy kabla zasilającego YAKY4x70 mm², zaznaczono również, iż szczegóły przebudowy zawiera odrębne opracowanie projektowe które należy przedłożyć w ENION – brak takiego opracowania w materiałach przetargowych – brak także we wzmiankowanym PT rys. nr 1 na którym ma być zaznaczony przebieg trasy kablowej (rys. nr 1 jest tylko w PT – zagospodarowania jako PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA).

W związku z powyższym proszę o:

- Udostępnienia warunków technicznych przebudowy kabla – wystawionych przez ENION
- Sprecyzowanie zakresu wyceny dotyczącego elementu
- Sprecyzowanie po czyjej stronie spoczywają koszty opłat na rzecz ENION i jakie mają one zostać uwidocznione w wycenie
- Udostępnienie dokumentacji zatwierdzonej przez ENION
- Proszę o informację czy powyższy zakres objęty jest zakresem zezwolenia na budowę czy posiada lub posiadał będzie odrębne zezwolenie

Odpowiedź:

Opracowanie projektowe przebudowy kolidującego kabla – w załączeniu.

Przebieg w/w kabla zgodnie z projektem zagospodarowania - rys. nr 1 w części budowlanej.

Warunki techniczne przebudowy kabla w projekcie przebudowy – w załączeniu.

Wycena w/w elementu zgodnie z projektem i przedmiarem.

Koszty opłat na rzecz Enion po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja zatwierdzona przez Enion w załączeniu.

Powyższy zakres przebudowy jest objęty pozwoleniem na budowę.

Pytanie 2:

Instalacja odgromowa

- Proszę o potwierdzenie, iż instalacja w części naziemnej ma zostać wykonana bez zwodów poziomych i blacha ułożona na dachu będzie zapewniała „PEWNE POŁĄCZENIE” – w PT istnieje zapis: „Ze względu na zastosowanie blachy o grubości powyżej 0,5 mm jako pokrycie dachu, przewody odprowadzające należy przymocować za pomocą uchwytów do blachy. Rozmieszczenie elementów instalacji odgromowej przedstawiono na rysunku 6” – Normy dopuszczają takie rozwiązanie ale tylko przy zapewnieniu poprawnego połączenia elektrycznego przy łączeniu poszczególnych blach pokrycia dachu.

Odpowiedź:

Instalacja w części naziemnej ma zostać wykonana bez zwodów poziomych.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, iż we wzmiankowanym obiekcie nie przewiduje się wykonania innych instalacji niż instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, zasilanie wentylacji i odgromowa. Czy w obiekcie nie przewiduje się innych instalacji typu telefoniczna, nagłośnieniowa, sygnalizacja pożaru itp.

Odpowiedź:

W projektowanym obiekcie nie przewiduje się innych instalacji poza ujętymi w projekcie.

Otrzymują:

Wykonawcy którzy odebrali SIWZ na „Budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 3 w Czechowicach –Dziedzicach” .

A/a.