

istn. linia rozdzielczo-oświetleniowa zasilana ze stacji transformatorowej
Bronów Kościół [10448] - PZ nr 273

istn. RN/ŻN-10

proj. kabel YAKY 4 x 10 mm², długość - 35 metrów

2 x SE 30.166
R_w < 10 Ω

proj. słup S-30/A (ROSA)

R_w < 1,66 Ω

2x6A
TB-2

proj. YDY 3 x 2,5 mm²

proj. YDY 3 x 2,5 mm²

proj. YDY 3 x 2,5 mm²

proj. oprawy 3 x OP 70W

Obiekt: Oświetlenie parkingu przy ul. Ks. Jana Kunza w Bronowie

Treść: Schemat zasilania oświetlenia

Inwestor:

Urząd Miejski
w Czechowicach-Dziedzicach

Plac Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice

Opracował:

USŁUGI PROJEKTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Antoni Szczotka
ul. Kolista 30/1, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-119-32-77, tel. 609 732 257, tel./fax 033 497 86 33
upr. kier. budowy 68/90 B-B, upr. projektanta 40/92 B-B

Układ sieci - TT

Data: czerwiec 2008 r.

Rys. nr 2